



### SIMBOLOGIA

- Tomada baixa 2P+T 10A NBR 14136 em cx. 4"x2" a 30cm do piso acabado ao eixo
- Tomada 2P+T 10A NBR 14136 em cx. 4"x2" no teto
- Tomada 2P+T 10A NBR 14136 em cx. 4"x2" no piso
- Caixa 4"x4" octogonal de fundo móvel simples no teto p/ instalação de luminária a escolher
- Quadro de distribuição de energia - Embutido - 36 posições a 1.3m do piso acabado
- Interruptor simples de seis seções em cx. 4"x4" a 1.1m do piso acabado ao eixo
- Luminária LED embutida de solo 10w 3000k
- Luminária LED tipo espeto p/ para jardim 8W 2700K
- Luminária de embutir spot quadrada para lâmpada de LED PAR 30 50W 3000K - na cor branco
- Luminária de embutir p/ lâmpada lâmpada de LED bulbo 26W 6400K e 1x LED PAR 30 50W 3000K - na cor branco
- Lâmpada tubular LED T8 de 18w 1850lm de 6400K
- Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra - Retorno Campainha
- Tubulação que sobe e desce
- Eletroduto embutido no teto ou parede
- Eletroduto embutido no piso

#### NOTAS:

- 1 - Quando não cotado, adotar:
- Condutor #2,5mm<sup>2</sup>;
  - Eletroduto Ø25mm;
  - Lâmpada 100W;
  - Tomada 100VA.

### NOMENCLATURA

ACS - AR CONDICIONADO K7

ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL		
DIÂMETRO		
NOMINAL	Pol.	EXTERNO
mm		mm
20	1/2	21.1
25	3/4	26.2
32	1	33.2
40	1 1/4	42.2
50	1 1/2	47.8
60	2	59.4
75	2 1/2	75.1
85	3	88.0
110	4	113.5

	PROJETO ELÉTRICO	1/2
	EXECUTIVO	
PROJETO: AUDITÓRIO - PROJETO PARA USO INSTITUCIONAL AUTORIA: LYVIO ALCANTARA JUNIOR - CREA 5529851-6 ENDEREÇO: AV. GENERALÍSSIMO DEODORO, 511 CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO	CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 10ª REGIÃO ÁREA TERRENO: 151,60m <sup>2</sup> ÁREA CONST.: 82,17m <sup>2</sup>	ESCALA: 1:50 DATA: 10/07/18 ÚLTIMA REVISÃO: 10/07/18